



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ  
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ  
«ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ»**

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067

Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010

Испытательный лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

## **ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

о соответствии продукции

**Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,  
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)**

№ 77.01.03.П.006106.06.13

Дата 07.06.2013 г.

На основании заявления № 03565

от 17.05.2013

Организация-изготовитель: **ЗАО "Завод Автоклавного Газобетона"**

Адрес: **456578, Челябинская область, Еманжелинский район, пос. Зауральский, ул. Труда, 1-а (Россия)**

Импортер (поставщик), получатель: **ЗАО "Завод Автоклавного Газобетона"**

Адрес: **454091, г. Челябинск, Челябинская область, ул. К. Либкнехта, 2, офис 601 (Россия)**

Наименование продукции: **Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения**

Продукция изготовлена в соответствии: с **ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия"**

Перечень документов, представленных на экспертизу: **заявление, протокол испытаний, ГОСТ 31360-2007 "Изделия стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения. Технические условия", этикетка, свидетельство о регистрации права собственности, регистрационные документы, доверенность.**

Характеристика, ингредиентный состав продукции: **Представляют собой изделия, изготовленные из ячеистого конструкционно-теплоизоляционного бетона автоклавного твердения**

Рассмотрены протоколы (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводящей испытания, аттестат аккредитации) **протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №1114/1114-М13 от 21.05.2013 г.**

**№ 046689**

Гигиеническая характеристика продукции:

удельная эффективная активность естественных радионуклидов, Бк/кг:

106

до 370

Соответствует 1 классу строительных материалов.

При производстве и установке контроль воздуха рабочей зоны осуществлять по: силикатсодержащей пыли (цемент), кремнию диоксиду (кварц).

Пыль продукции, при длительном воздействии, обладает способностью вызывать фиброзный процесс легочной ткани (силикоз), оказывает раздражающее действие на слизистые оболочки глаз и органов дыхания, кожу. При попадании на слизистую оболочку глаз могут вызвать раздражение или травмировать глаз. Кремний диоксид относится к канцерогенам. Входящие в состав вещества, способны вызывать аллергические заболевания в производственных условиях.

Область применения: в строительстве для зданий и сооружений категорий А, Б и В для наружного и внутреннего применения

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: соблюдение требований СП 2.2.2.1327-03, Инструкции по применению. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1.0 мкЗв/ч (согласно п. 1.6 СанПиН 2.6.1.1281-03 "Санитарные правила по радиационной безопасности персонала и населения при транспортировании радиоактивных материалов (веществ)")

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: **Блоки стеновые неармированные из ячеистого бетона автоклавного твердения** соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

Главный врач

Заведующий отделением  
гигиены труда

Эксперт (эксперты)



М. П.

подпись

Иваненко А.В.

Сафонкина С.П.  
ф. и. о.

Ракитин С.А.

Васильева Г. В.

